

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00240/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011837

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». ОГРН: 1025001466379. Место нахождения и фактический адрес: 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон: (495) 22-88-110.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество с иностранными инвестициями «ИЗОРОК». ОГРН: 1026800885913. Место нахождения и фактический адрес: 392526, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 2. Телефон: (4752) 77-86-66, факс: (4752) 77-54-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещения № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, марки: П-75 (плотность менее 75 кг/м³, содержание органических веществ, % по массе, не более 3,5); П-125 (плотность 75-125 кг/м³, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,0).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5762-003-53792403-2015
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Негорючие - НГ по ГОСТ 30244-94, метод 1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 26 с/см-2020 от 16.06.2020 ИЦ "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость", регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЭ70; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0498 стр/см/оп от 08.06.2020 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Заверенная копия ТУ 5762-003-53792403-2015

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

18.06.2020

по 17.06.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
организации по сертификации


ПОДПИСЬ

М.М. Назарова
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

Эксперт (эксперты)

Ю.И. Графская
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

